



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10  
tel. 85 682 28 09, fax. 85 682 29 89  
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

## Komunikat Nr 2/2016

### skierowany do konsumentów wody z wodociągu Kuzawa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje o pogorszeniu jakości wody do spożycia przez ludzi, pod względem fizykochemicznym pochodzącej z wodociągu Kuzawa.

Po zapoznaniu się z wynikami badania wody **stwierdzono przekroczenie w wodzie zawartości manganu na poziomie  $94 \pm 17 \mu\text{g/l}$** . Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989), dopuszczalna wartość manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia wynosi **50  $\mu\text{g/l}$** .

Wodociąg zaopatruje 3648 osób: gm. Czeremcha – 3373 osoby; gm. Kleszczele – 275 osób.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce opierając się na stanowisku Państwowego Zakładu Higieny oraz wytycznych WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) w sprawie przekroczeń zawartości w wodzie manganu stwierdza, iż na czas działań naprawczych podejmowanych przez producenta wody określony dopuszczalny zakres wartości dla przekroczonych parametrów nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, może jednak stwarzać pewną uciążliwość poprzez wpływ na właściwości organoleptyczne wody tj. na jej smak i zapach oraz możliwość powodowania zacieków na urządzeniach sanitarnych.

Hajnówka, dnia 2016.03.16

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Hajnówce

*Irena Dymnińska*