


RZUT DACHU skala 1:100



Legenda:

- proj. zaciski kontrolne ZK nr 1-8 w w puszcze POH na budynku na wysokości 0,3-1,8 m od ziemi
- proj. drut DFeZn φ 8
- proj. belarka FeZn 30x4
- 1) W razie nie uzyskania wystarczającej wartości rezystancji uzziennienia instalacji odgromowej należy wbić dodatkowe uzzienny szpilkowe

Rzut dachu			
OBIEKT	ORLIK 2012	nazwa rysunku	Schemat jednostrefkowy zasilania
autor projektu	mgr inż. Piotr Filimonuk	data	14.05.2019
opracował	mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz	data	14.05.2019
inwestor	Gmina Czeremcha, ul. Duboisia 14	data	14.05.2019