

GMINA CZEREMCHA
17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 14
NIP 6030000203
REGON 050659237

Czeremcha, dn. 25.03.2020 r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

znak sprawy: GGiOŚ.271.2.2020.IL

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czeremcha realizowanego na podstawie projektu pn. „Montaż instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czeremcha” nr wniosku RPO.05.01.00-20-0510/19

Gmina Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 1843), przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości oraz wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1. *Wykonawca pyta, czy dostosowanie układów pomiarowych poszczególnych obiektów będzie w zakresie Wykonawcy.*

Zamawiający wyjaśnia, iż obowiązki Wykonawcy w zakresie układu pomiarowego obiektu należy przyjąć zgodnie z warunkami Operatora Sieci dotyczącymi przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej.

2. *Wykonawca pyta, czy Zamawiający odstąpi od wymogu zastosowania zabezpieczenia antykradzieżowego w postaci modułów z zalaminowaną na trwale pod szybą naklejką z nazwą projektu, co jego zdaniem wskazuje na konkretnego producenta modułów.*

Zamawiający w odpowiedzi odstępuje od wymogu zastosowania zabezpieczenia antykradzieżowego w postaci modułów z zalaminowaną na trwale pod szybą naklejką z nazwą projektu.

3. *Wykonawca pyta, czy Zamawiający odstąpi od wymogu zastosowania nanopowłoki na etapie produkcji, co jego zdaniem wskazuje na konkretnego producenta modułów – obecnie na rynku są inne również efektywne powłoki poprawiające sprawność modułów.*

Zamawiający odpowiada przecząco na zadane pytanie.

4. *Wykonawca pyta, czy Zamawiający dopuści montaż modułów wykonanych w technologii half-cut 120 ogni.*

Zamawiający dopuszcza montaż modułów w wymiarze 120 ogni, pod warunkiem, że będą to moduły o ogniwach monokrystalicznych.

5. *Wykonawca pyta, czy Zamawiający dopuści montaż modułów o mocy 320 Wp.*

Zamawiający dopuszcza montaż modułów o mocy 320 Wp.

6. Wykonawca pyta, co Zamawiający rozumie pod zapisem „zapewnienia niezbędnych badań konstrukcyjnych”.

Zamawiający wyjaśnia, że należy sporządzić ocenę wytrzymałościową konstrukcji obiektu oraz sposób montażu paneli tak, aby zapewnić trwałość, wytrzymałość i prawidłowe wykonanie przewidzianych instalacji fotowoltaicznych.

7. Wykonawca pyta, w jakim stanie są obecnie istniejące instalacje elektryczne, kiedy były modernizowane, kiedy były budowane. Czy były przeprowadzone konsultacje z inżynierem podczas przeglądów rocznych lub pięcioletnich pod kątem rozbudowy instalacji elektrycznej o fotowoltaikę?

Zamawiający wyjaśnia, że istniejące instalacje elektryczne posiadają wszelkie wymagane przepisami prawa badanie techniczne, aktualne przeglądy techniczne i inne zezwalające na funkcjonowanie całego obiektu jak również funkcjonowanie instalacji.

8. Wykonawca pyta, czy Zamawiający dopuszcza zmianę koncepcji proponowanej w SIWZ w zakresie np. rozmieszczenia paneli (pozostawiając docelową sumaryczną moc).

Zamawiający informuje, że zmiana koncepcji rozmieszczenia paneli zaproponowanej w SIWZ jest możliwa po uzgodnieniu z Zamawiającym (na etapie realizacji umowy).

9. Wykonawca pyta, czy jest dostępna dokumentacja techniczna dotycząca konstrukcji budynków, instalacji elektrycznej i warunków gruntowych (instalacje na gruncie).

Zamawiający wyjaśnia, iż posiada dokumentację techniczną obiektów, na których posadowione będą instalacje fotowoltaiczne.


10. Wykonawca pyta, czy Zamawiający dopuści inwerter fotowoltaiczny dostosowany do pracy z optymalizatorami mocy o napięciu 900V na wejściu DC.

Zamawiający odpowiada przecząco na zadane pytanie.

11. Zamawiający jednocześnie nadaje punktowi 4 w rozdziale VI SIWZ następujące brzmienie: „Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, określonych w rozdziale V punktach 1.3 – 1.6.”.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają w mocy.

Z poważaniem:



WÓJT
Jerzy Wasiluk