U R Z Ą D G M I N Y C Z E R E M C H A

17-240 Czeremcha ul. Duboisa 14

tel./fax: 85 685 04 00 e-mail: ug_czeremcha@zetobi.com.pl www.czeremcha.pl

NIP 543-10-25-970 Regon 000534109

Czeremcha, dnia 03.01.2014r.

GGiOŚ.271.10.2013.IL

Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego

Zawiadamiam, iż w postępowaniu przetargowym pn. ***„Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Czeremcha"*** (znak GGiOŚ.271.10.2013.IL) do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ.

W załączeniu przekazuję ich treść wraz z odpowiedziami.

Pytanie:

1. *„…do jakich kategorii dróg należą ulice objęte przedmiotem zamówienia…?*

Odp.: Zamawiający informuje, że ulice objęte przedmiotem zamówienia należą do kategorii dróg: powiatowe, gminne oraz znajdujące się na terenie PKP.

2. *„…prosimy o informację dotyczącą warunków zarządcy dróg na realizację robót w pasie drogowym…"*

Odp.: Zamawiający informuje, że warunki zarządcy dróg znajdują się w załączonej do SIWZ przedmiotowego zamówienia publicznego dokumentacji. Ponadto mając na uwadze zapisy SIWZ przedmiotowego zamówienia Wykonawca w ramach oferowanego przez siebie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy musi uwzględnić m.in. koszty związanie z zajęciem pasa drogowego na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz uzgodnień z zarządca danej kategorii dróg.

3. *„…ulice objęte przedmiotem zamówienia są o nawierzchni żwirowej oraz asfaltowej. W przedmiarach robót jest odtworzenie nawierzchni asfaltowej na powierzchni która jest prze tak głębokich kanałach zbyt mała. Nawierzchnia żwirowa wcale nie jest ujęta. Jak należy wycenić koszty tych robót?…"*

Odp.: Zamawiający informuje, że nawierzchnie dróg są:
- gruntowe, żwirowe
- o nawierzchni asfaltowej

Ilość odtworzenia nawierzchni asfaltowej jest prawidłowa. Kanalizacja w drodze asfaltowej przebiega skrajem drogi i tylko częściowo będzie potrzebowała nawierzchni naprawczej, a głębokość waha się w granicach max h-4,2m; ark. – 28,26.

Sposób odtwarzania nawierzchni dróg żwirowych zależy od wykonawcy i zgodnie z obowiązującą sztuką w przedmiocie zamówienia istnieją m. in. następujące sposoby odtworzenia nawierzchni:
1. Zdjąć wierzchnią warstwę i odwieźć ją na składowisko i po wykonaniu kanału sanitarnego ułożyć ją na wierzchu wykopu.
2. Ułożyć nową nawierzchnię żwirową z nowego materiału. Na ten cel przewidziano 30% wymiany gruntu.

4. *,,…z opisu w dokumentacji projektowej pkt. 4.1 wynika że na tym terenie występuje duże nawodnienie gruntu. Jest to zbyt ogólna informacja aby móc prawidłowo ocenić koszty odwodnienia. Kanały są zaprojektowane na głębokościach przekraczających 5,0m. Teren stanowi dolinę rzeki Nurzec. Z obecnego wykonywania robót budowy kanalizacji sanitarnej na obiekcie, który bezpośrednio graniczy z terenem dotyczącym przetargu, wynika, ze konieczność odwodnienia kanałów igłofiltrami zachodzi już od głębokości 1,6 – 2,0m. Kanały głębsze są odwadniane dwoma rzędami igłofiltrów. W załączonych do SIWZ przedmiarach brak jest ilości igłofiltrów do zapłukania niezbędnych do odwodnienia terenu. W jaki sposób należy obliczyć koszty niezbędne do obniżenia poziomu wody gruntowej ?…"*

Odp.: Zamawiający informuje, że na omawianym terenie występują żyły wodne i cały teren nie jest mocno nawodniony. Nawodnienie zależy od panujących warunków atmosferycznych. W trakcie pory suchej bardzo mocno spada poziom wód gruntowych.
Większe zagłębienie kanału sanitarnego zostało wymuszone przejściem kanalizacji sanitarnej pod rzeką Nurzec, gdzie głębokość sięga 3,8 m i 170,40/166,64 i jest niższa od poziomu lustra wody Nurca. W pozostałych przypadkach poziom kanalizacji sanitarnej jest zbliżony do poziomu rzeki 169,00.Wykonanie szalunków szczelnych w newralgicznych terenach powinno zabezpieczyć wykonawcę przed dostaniem się wody do wykopów. Koszty obniżenia poziomu wody gruntowej powinny być określone w sposób pozwalający na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem

Wójt Gminy Czeremcha

mgr Jerzy Szykuła