



URZĄD GMINY CZEREMCHA

17-240 Czeremcha ul. Duboisa 14

tel./fax: 85 685 04 00 e-mail: ug_czeremcha@zetobi.com.pl www.czeremcha.pl

NIP 543-10-25-970 Regon 000534109

Czeremcha, dnia 21.05.2015r.

GGiOŚ.271.3.2015.IL

Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego

Zawiadamiam, iż w postępowaniu przetargowym pn. „**Budowa gminnej oczyszczalni ścieków przy ulicy Fabrycznej w Czeremsze, Gmina Czeremcha**” (znak GGiOŚ.271.3.2015.IL) do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ.

W załączeniu przekazuję ich treść wraz z odpowiedziami.

Pytanie:

„...Naszym zdaniem wartość w poz nr 16 kosztorysu budowlanego jest nieprawdziwa: „Betonowanie ścian zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym...”. Prosimy o przeanalizowanie tej pozycji oraz ewentualną korektę”

Odp.: Zamawiający informuje, że przedmiarze robót branża budowlana w poz. 16 - Betonowanie ścian zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - beton wodoszczelny C 30/37 (B-37) W8 - ściany bioreaktora, w kolumnie ilość jest 16,49 m³ powinno być 90,67 m³.

Z poważaniem

Wójt Gminy Czeremcha

inż. Michał Wróblewski