



URZĄD GMINY CZEREMCHA

17-240 Czeremcha ul. Duboisa 14

tel./fax: 85 685 04 00 e-mail: ug_czeremcha@zetobi.com.pl www.czeremcha.pl

NIP 543-10-25-970 Regon 000534109

Czeremcha, dnia 26.05.2015r.

GGiOŚ.271.3.2015.IL

Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego

Zawiadamiam, iż w postępowaniu przetargowym pn. „**Budowa gminnej oczyszczalni ścieków przy ulicy Fabrycznej w Czeremsze, Gmina Czeremcha**” (znak GGiOŚ.271.3.2015.IL) do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ.

W załączeniu przekazuję ich treść wraz z odpowiedziami.

Pytanie:

„... zwracamy się z prośbą o odpowiedzi i wyjaśnienia na następujące pytania:

1. *Czy Zamawiający zapewni ścieki na okres rozruchu?*

Odp.: Zamawiający informuje, że zapewni ścieki na okres rozruchu.

2. *Kto ponosi koszty eksploatacyjne w okresie rozruchu? Jeśli Wykonawca prosimy o podanie stawek za energię elektryczną, wodę i ścieki, które należy ująć w ofercie?*

Odp.: Zamawiający informuje, że Wykonawca ponosi koszty związane z przeprowadzeniem rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego z poniesieniem kosztów za zużytą energię elektryczną w trakcie rozruchu, nadzór nad rozruchem, środki chemiczne potrzebne do rozruchu, wodę napełniającą reaktor.

Zamawiający zapewni wymaganą, minimalną ilość ścieków wynikającą z dokumentacji projektowej, docelowe zasilanie energetyczne obiektu oraz będzie ponosił bieżące opłaty środowiskowe za odprowadzenie ścieków oczyszczonych, wywóz osadu odwodnionego, skratek i piasku. Zamawiający wyznaczy również osoby do przeszkolenia prowadzonego w trakcie rozruchu przez Wykonawcę. Koszty wynagrodzenia przyszłej obsługi oczyszczalni ponosić będzie Zamawiający.

3. *Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, termin przyłączenia oczyszczalni określony jest na 30.11.2015. Wykonanie całości zamówienia do dnia 11.12.2015 i uzyskanie w terminie od 30.11 do 11.12 pozwolenia na użytkowanie po przeprowadzeniu prób oraz wykonanie rozruchu instalacji jest niemożliwe ze względu na terminy administracyjne związane z uzyskaniem w/w pozwolenia. Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu na realizację Zamówienia w przypadku jeśli podłączenie do sieci elektroenergetycznej nie nastąpi do 30.10.2015 (realny termin umożliwiający uzyskanie wymaganych decyzji)?*

Odp.: Zamawiający informuje, że nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji zadania.

Z poważaniem

Wójt Gminy Czeremcha

inż. Michał Wróblewski