



- LEGENDA:**
- uziom otokowy taśma Fe/Zn 30x4 mm
 - zwód poziomy drut Fe/Zn $\varnothing 8$ mm
 - ⊗ ZP - złącze kontrolne - probiercze na budynku

17-200 HAJNÓWKA, UL. Lipowa 79a/31 INSTALACJA I POMIARY ELEKTRYCZNE BORYS ABRAMOWICZ		
Nr rys.	1	Skala 1:50
Nazwa rysunku: RZUT PARTERU-INSTALACJA ODGROMOWA Inwestor: Gmina Czeremcha, 17-240 Czeremcha, ul. Dubois'a 14		
Nazwa i adres obiektu: Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej zlewni mleka ze zmianą sposobu jego użytkowania na świetlicę wiejską, 17-240 Czeremcha, Zubacze, nr. ew. dz. 223		
Projektant:	Data: Maj 2017r.	Podpis: