

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce
17-200 Hajnówka ul. Piłsudskiego 10
Tel. 856822809 ; fax. 856822989; e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Nr HK.4410. 62. 2016

Hajnówka, dnia 12.09.2016r.

**Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu Kuzawa**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce działając na podstawie art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2015r., poz.139 z późn.zm.) w związku ze sprawozdaniami: Nr LPW.9051.1022.2016.5378.1296, Nr LM.9051.1500.2016.5345.1780, Nr LPW.9051.1022.2016.5379.1297, Nr LM.9051.1500.2016.5347.1781, Nr LPW.9051.1022.2016.5380.1298, Nr LM.9051.1500.2016.5348.1782 z przeprowadzonych badań organoleptycznych, fizykochemicznych i bakteriologicznych 3 próbek wody, pobranych do badania w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu dnia 16.08.2016r. w stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej Czeremcha ul. Szkolna 2 i Czeremcha Wieś 8A

stwierdza, że

próbki wody w zbadanym zakresie odpowiadają wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce stwierdza, że woda z wodociągu Kuzawa jest przydatna do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Hajnówce
Nina Trendowska
Nina Trendowska

Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego wodociągu.